

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском,
Калининском районах

ПРЕДПИСАНИЕ №207п-26-2018
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 21 сентября 2018

ст. Калининская

Главный специалист-эксперт Мануйлова Татьяна Николаевна
(Фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

при проверке на основании распоряжения № 000369 от 23.08.2018г.

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы станицы Калининской муниципального образования Калининский район, ИНН 2333007912 ОГРН 1022303953209 зарегистрирован 11.12.2002г. ИФНС в Калининском районе

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе: ИНН, ОГРН когда и кем выдан; либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявила нарушения обязательных требований:

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»:

п.3.8.- в надворной уборной штукатурка на стенах с дефектами, бетонный пол с выбоинами, механическими повреждениями. В душевых и санузлах облицовочная плитка на стенах изношенная, местами отпала. Не выполнена отделка помещений в здании зала борьбы по ул.Северная,146, поверхность стен и потолков неровная, трещины, местами отпала штукатурка;

п.п.3.8..3.9.- не оборудованы надлежащим образом душевые в здании зала борьбы по ул. Северная,146, не выполнена отделка из материалов, позволяющих проведение влажной уборки и дезинфекции;

п.4.4.- в структурных подразделениях СОШ №№10, 14 не обеспечено наличие умывальных раковин в раздевалках;

п.п.5.6.,5.9.- не выполнено искусственное освещение в зале борьбы по ул.Северная, 146 люминесцентными светильниками. В спортивном зале пер.Лесной, 11 большая часть источников искусственного освещения содержатся в неисправном состоянии. Согласно протоколу измерения освещения №16028 от 11.09.2018г. измеренные показатели искусственного освещения в зале борьбы по ул.Северная, 146, в спортивном зале по пер.Лесной, 11 не соответствуют требованиям санитарных правил.

(пункты и статьи действующих нормативных правовых актов РФ, нарушение которых было выявлено при проверке, с описанием совершенных противоправных действий (бездействия))

Руководствуясь п.70. Административного регламента, утв. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 г. № 764, ч.2.ст.50 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,